

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МБОУ «Пятихатская  
школа имени Н. С. Бирюкова»  
\_\_\_\_\_ О. Ю. Солсвьева

«15» августа 2025 г

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 2025.15-08**

с. Пятихатка

«15» августа 2025 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пятихатская школа имени С. Н. Бирюкова» структурное подразделение детский сад Красногвардейского района Республики Крым.**

1.2. Адрес объекта: **297045, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, село Пятихатка, улица Спортивная, дом. 1Б**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание **2 этажа 1233,9 кв. м.**

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **10 207 кв. м**

1.4. Год постройки здания **2025 г.**, последнего капитального ремонта **\_\_-\_\_**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего **2026 г.**

капитального **\_\_-\_\_**

**Сведения об организации, расположенной на объекте**

1.6 Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) **Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Пятихатская школа имени С. Н. Бирюкова» структурное подразделение детский сад Красногвардейского района Республики Крым, сокращённое наименование: МБОУ «Пятихатская школа имени С. Н. Бирюкова» структурное подразделение детский сад.**

1.7 Юридический адрес организации (учреждения): **297045, Российская Федерация, Республика Крым, Красногвардейский район, село Пятихатка, улица Ленина, дом. 1**

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) подчеркнуть

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) подчеркнуть

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, **муниципальная**) подчеркнуть

1.11. Вышестоящая организация (наименование) **Управление образования Администрации Красногвардейского района Республики Крым**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: **297000, Республика Крым, Красногвардейский район, пгт. Красногвардейское, ул. Энгельса, д. 3**

## **2. Характеристика деятельности организации на объекте**

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое) - **образование**

2.2 Виды оказываемых услуг – **дошкольное воспитание и образование**

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно) - **на объекте**

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории) - **дети**

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: (инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития) - **все категории**

2.6 Плановая мощность: (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность) - **145**

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (**да**, нет) - подчеркнуть

## **3. Состояние доступности объекта для инвалидов**

**и других маломобильных групп населения (МГН)**

### **3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом**

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

от автостанции «Красногвардейское» до остановки «Пятихатка» рейсовым автобусом, от автостанции «Октябрьское» до остановки «Пятихатка» рейсовым автобусом

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть-нет) - **нет**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта **600 м**

3.2.2 время движения (пешком) **12 мин**

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, **нет**), подчеркнуть

3.2.4 Перекрестки: (**нерегулируемые**; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет)- подчеркнуть

3.2.5 Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет) - **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути: (есть, **нет** описать) – подчеркнуть

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)\* с учетом СП35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	ДУ
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДУ	-	4-6
2	Вход (входы) в здание	ДУ	-	9-11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ	-	12-17, 20,21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ	-	7,8, 16-19, 22-28,39-42
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДУ	-	29-37
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ	-	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ	-	-

\*\*Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указываются категории инвалидов); ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указываются категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем; ДУ-доступно условно, ВНД-временно недоступно.

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

3.5.1 Состояние доступности объекта оценено как: **ДУ**

Состояние структурно-функциональной зоны «Территория, прилегающая к зданию (участок)» оценено как ДУ. Для организации доступности для МГН услуг на объекте необходимо провести следующие виды работ:

- на входе на территорию - установить пиктограмм по ГОСТ Р 52131-2019 (знак обозначения кнопки вызова) на высоте 1,2-1,6 м.;
- рекомендуется калитку по периметру выделить цветом контрастным по отношению к цвету забора. Контрастность должна составлять не менее 40 % относительно поверхности, на которую информация нанесена;
- установить табличку с использованием рельефно-линейного шрифта и шрифта Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от поверхности тротуара;

Состояние структурно-функциональной зоны «Вход (входы) в здание» оценено как: ДУ. Для доступа инвалидов и других МГН на объект необходимо провести следующие виды работ:

- предусмотреть с двух сторон лестницы непрерывные по всей их длине ограждения и поручни в соответствии с ГОСТ Р 51261;
- перед лестницей на расстоянии 0,3 м от начала лестничной площадки установить тактильно-контрастные наземные указатели согласно нормам (указатель глубиной от 500 до 600 мм и шириной, равной ширине участка лестницы, разрешенного для движения инвалидов (риффы типа усеченных конусов, усеченных куполов, цилиндров, расположенных в линейном порядке);
- нанести контрастные противоскользящие полосы;
- оборудовать входную площадку ограждением или предусмотреть установку тактильной напольной плитки, информирующей о приближении инвалидов к зоне повышенной опасности;
- перед входной дверью установить предупреждающие тактильно-контрастные указатели «Внимание, по ходу движения — дверь в здание или сооружение». Либо оборудовать грязесборные решетки с шириной просветов ячеек не более 0,013 м, длиной - 0,015 м; диаметр круглых ячеек не должен превышать 0,018 м, по размерам и расположению тактильных указателей;
- входные и противопожарные двери оборудовать доводчиками по ГОСТ Р 56177 обеспечивающим задержку закрывания двери или отрегулировать имеющиеся
- разработать регламент оказания помощи инвалидам для безопасного передвижения по входной площадке.
- установить на доступном для инвалидов входе в здание пиктограмму (знак обозначения кнопки вызова) на высоте 1,2-1,6 м. согласно нормам. В соответствии с п. 6.1.1 СП 59.13330.2020 п. 4.3.8.4. ГОСТ Р 52131-2019
- предусмотреть установку таблички для идентификации помещения с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения, соответствующей нормативам, рядом с входной дверью;
- выделить контрастно ручки дверей здания согласно нормам;
- установить знак доступности здания для инвалидов по зрению и слуху;

Состояние структурно-функциональной зоны «Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)» оценено как: ДУ. Для доступа инвалидов и других МГН на объект необходимо провести следующие виды работ:

- предусмотреть места отдыха для инвалидов на креслах-колясках и обозначить их знаком доступности по ГОСТ Р 52131;
  - предусмотреть тактильные или тактильно-звуковые схемы о размещении и назначении помещений в здании для инвалидов по зрению;
  - рекомендуется предусмотреть указатели направления движения для инвалидов и МГН с названием конечной цели на высоте 1,5-2,0м и продублировать тактильными знаками размерами 0,15\*0,15м на высоте 1,2-1,6м;
  - рекомендуется коридоры и рекреации оборудовать - индукционными системами, беспроводной звукоусиливающей аппаратурой - акустической системой (системой свободного звукового поля), электронным табло (бегущая строка) и т.д.;
  - установить на рамке металлоискателя знак, предупреждающий людей с кардиостимуляторами о запрете движения и информационный указатель о пути следования к ближайшему доступному проходу;
  - предусмотреть рамку металлоискателя с шириной прохода в свету не менее 0,95 м.;
  - нанести на проступи краевых ступеней лестницы (перед верхней ступенью и перед нижней ступенью каждого марша т.к. данные лестницы являются эвакуационными) контрастные противоскользящие полосы общей шириной 0,08-0,1 м.;
  - оборудовать боковые края ступеней лестниц бортиками высотой не менее 0,02 м или другими устройствами для предотвращения соскальзывания трости
  - оборудовать поручни эвакуационных лестниц контрастными с окружающей средой элементами. В условиях темноты они должны иметь яркостный контраст за счет применения фотолюминесцентных материалов либо источников искусственной подсветки;
- рекомендуется обозначить пути эвакуации и места сбора знаками в соответствии с нормативами;
- нанести на проступи эвакуационных лестниц контрастные или контрастные фотолюминесцентные полосы в соответствии с требованиями;

Состояние структурно-функциональной зоны «Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)» оценено как: ДУ. Для доступа инвалидов и других МГН на объект необходимо провести следующие виды работ:

- установить рядом с дверьми всех кабинетов информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля согласно нормам;
- рекомендуется предусмотреть переносную индукционную петлю с возможностью переноса в любой кабинет;
- в помещении при проведении занятий первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема.
- рекомендуется предусмотреть столы индивидуального пользования инвалидами передвигающимися на креслах-колясках;
- при необходимости рекомендуется предусмотреть расстановку мебели с учетом разворотных площадок диаметром не менее 1,4м и проходов между столами не менее 0,9м;
- для слабовидящих детей границы игровых площадок обозначить рельефными наклеиваемыми полосами;

Состояние структурно-функциональной зоны «Санитарно-гигиенические помещения» оценено как ДУ

Состояние структурно-функциональной зоны «Системы информации на объекте» оценено как ДУ. Это обусловлено тем, что имеются недостатки, которые необходимо устранить. Для этого нужно:

- Предусмотреть оборудование объекта визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги.
- В местах, где находятся недоступные для инвалидов элементы помещения, рекомендуется устанавливать указатели направления, указывающие путь к ближайшему доступному элементу (вход/выход, лестница и т.п.)
- Рекомендуется разместить на сайте следующую информацию:
  - о доступности общественного транспорта, и доступности остановок общественного транспорта для людей с инвалидностью;
  - о парковочных местах для автотранспорта инвалидов;
  - о доступности прилегающей территории объекта для людей с инвалидностью;
  - о доступности помещений объекта
  - о порядке вызове персонала и правилах предоставления ситуационной помощи инвалидам.
  - о наличии и правилах предоставления специальных сервисов и продуктов для людей с инвалидностью
  - о режиме работы учреждения
  - ответы на типовые, наиболее часто встречающиеся вопросы;
  - контакты для получения справочной информации в доступной для людей с инвалидностью форме

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (виды работы)***
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения, текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения, текущий ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения, текущий ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) – зона обслуживания	Индивидуальное решение с ТСР, организационные решения, текущий ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не нуждается

6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Индивидуальное решение с ТСП, организационные решения
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Организационные решения
8	Все зоны и участки	Организационные решения, индивидуальное решение с ТСП, текущий ремонт

\*\*\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение, технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ согласно плану мероприятий (дорожная карта) для обеспечения доступности объекта и предоставляемых услуг для людей с инвалидностью и других МГН до 2032 г.

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: ДП-В.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. Согласование с представителями местной общественной организацией инвалидов: требуется;

4.4.2. Согласование работ с надзорными органами (в сфере проектировании и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое) не требуется;

4.4.3. Техническая экспертиза, разработка проектно-сметной документации: требуется;

4.4.4. Согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта): не требуется.

4.5. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ: Да

- сайт организации - <https://pyatihatskaya.obrkrsgv.ru>

- карта доступности - <https://zhit-vmeste.ru>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на <u>3</u> л.  |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на <u>5</u> л.  |
| 3. Путей движения в здании                 | на <u>6</u> л.  |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на <u>4</u> л.  |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на <u>2</u> л.  |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на <u>4</u> л.  |
| 8. Результаты фото фиксации на объекте     | на <u>16</u> л. |

**Председатель комиссии:**

Директор МБОУ «Пятихатская  
школа имени С. Н. Бирюкова»

\_\_\_\_\_/ Соловьева О. Ю./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

**Секретарь комиссии:**

Секретарь учебной части МБОУ  
«Пятихатской школы имени С. Н.  
Бирюкова»

\_\_\_\_\_/ Рафти Е. М./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

**Члены рабочей группы:**

Заведующий хозяйством МБОУ  
«Пятихатской школы имени С.  
Н. Бирюкова»

\_\_\_\_\_/ Косарева Л. Н./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Заведующий хозяйством МБОУ  
«Пятихатской школы имени С.  
Н. Бирюкова»

\_\_\_\_\_/ Бондарь И. Ф./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

Эксперт ВОИ СДС «Мир  
доступный для всех»

\_\_\_\_\_/ Малышев А. Н./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

**В том числе по согласованию:**

представители общественных организаций  
инвалидов:

Председатель КМОО ВОИ

\_\_\_\_\_/ Малышев А. Н./  
(Подпись) (Ф.И.О.)

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН  
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

**СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП**

Сертификат 461584565111053920321496014275683261926988394674

Владелец Соловьева Ольга Юрьевна

Действителен с 04.03.2026 по 04.03.2027